


ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ – Σεπτέμβριος 2024

ΜΕΡΟΣ Α : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΑΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΥΕΕΒ /ΥΥ/ 01/ 2023
ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:	Παροχή υπηρεσιών για την στήριξη της λειτουργίας της Επιτροπής Επιτήρησης Ασφάλειας, Υγείας και Περιβάλλοντος της περιοχής Βασιλικού. Η παροχή υπηρεσιών αφορά το χρονικό διάστημα Μάιος 2024 – Απρίλιος 2025 και εντάσσεται στις κατηγορίες CPV 71000000, 71300000, 71310000, 71317200, 71317210, 71318000, 71700000, 71720000, 71731000, 71351700, 79710000, 79714000, 90700000, 90710000, 79420000.
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:	Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ :	Χουρδάκης Νικόλαος  
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :	

ΜΕΡΟΣ Β : ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Εβδομαδιαίες Υπηρεσίες:

1^η εβδομάδα (02 – 08 Σεπτεμβρίου)

Σκοπός των επισκέψεων του επιθεωρητή στην ευρύτερη περιοχή του Ενεργειακού Κέντρου κατά την χρονική περίοδο ήταν ο εντοπισμός τυχόν θεμάτων που αφορούν το περιβάλλον, την ασφάλεια και υγεία στην περιοχή.

Πραγματοποιήθηκαν δύο (2) επισκέψεις στην περιοχή του Ενεργειακού Κέντρου Βασιλικού.

2^η εβδομάδα (09 – 15 Σεπτεμβρίου)

Σκοπός των επισκέψεων του επιθεωρητή στην ευρύτερη περιοχή του Ενεργειακού Κέντρου κατά την χρονική περίοδο ήταν ο εντοπισμός τυχόν θεμάτων που αφορούν το περιβάλλον, την ασφάλεια και υγεία στην περιοχή.

Πραγματοποιήθηκαν δύο (2) επισκέψεις στην περιοχή του Ενεργειακού Κέντρου Βασιλικού.

3^η εβδομάδα (16 – 22 Σεπτεμβρίου)

Σκοπός των επισκέψεων του επιθεωρητή στην ευρύτερη περιοχή του Ενεργειακού Κέντρου κατά την χρονική περίοδο ήταν ο εντοπισμός τυχόν θεμάτων που αφορούν το περιβάλλον, την ασφάλεια και υγεία στην περιοχή.

Πραγματοποιήθηκαν τρεις (3) επισκέψεις στην περιοχή του Ενεργειακού Κέντρου Βασιλικού.

4^η εβδομάδα (23 – 29 Σεπτεμβρίου)

Σκοπός των επισκέψεων του επιθεωρητή στην ευρύτερη περιοχή του Ενεργειακού Κέντρου κατά την χρονική περίοδο ήταν ο εντοπισμός τυχόν θεμάτων που αφορούν το περιβάλλον, την ασφάλεια και υγεία στην περιοχή.

Πραγματοποιήθηκαν δύο (2) επισκέψεις στην περιοχή του Ενεργειακού Κέντρου Βασιλικού.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ – ΘΕΜΑΤΑ – ΠΑΡΑΠΟΝΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ - ΠΑΡΑΠΟΝΑ

1. Σχετικά με την λειτουργία της μονάδας αποθήκευσης υγραερίου της εταιρείας VLPG, την Δευτέρα 03/09/2024 κοινοποιήθηκε από τον πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου της Καλαβασού στον επιθεωρητή του ΥΕΕΒ, επιστολή από γεωργό της περιοχής όσο αφορά οχλήσεις στην υγεία του σχετικά την επιβάρυνση της ποιότητας της ατμοσφαιρας στην ευρύτερη περιοχή.

Επιπλέον, αναφέρθηκε στον επιθεωρητή, μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ότι εμφανίστηκαν οσμές υγραερίου στο Ζύγι την Κυριακή 25/08/2024, από τη λειτουργία της μονάδας.

Όσο αφορά τις παραπάνω καταγγελίες και παράπονα, υπήρξε επικοινωνία του επιθεωρητή του ΥΕΕΒ με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, το Τμήμα Περιβάλλοντος και την Διεύθυνση της εταιρείας, όπου και αναφέρθηκαν τα παράπονα που υπήρξαν από τους περίοικους σχετικά με την επιβάρυνση της ατμόσφαιρας από την λειτουργία της μονάδας.

Οι αρμόδιοι λειτουργοί διαβεβαίωσαν ότι η μονάδα παρακολουθείται στενά από όλες τις Κρατικές Υπηρεσίες τόσο όσο αφορά θέματα Ασφάλειας και Υγείας όσο και ζητήματα περιβαλλοντικής φύσεως.

Επιπλέον, κοινοποιήθηκε στον πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου της Καλαβασού οι αναλύσεις αιθυλο – μερκαπτάνης που είχε πραγματοποιήσει η Διοίκηση της εταιρείας τον Φεβρουάριο 2024, όπου κατέδειξαν ότι *«όλες οι τιμές είναι εντός των ενδεικνυόμενων – από την Εθνική και Διεθνή νομοθεσία – τιμών και δεν χρειάζεται η λήψη κάποιων περαιτέρω μέτρων για την προστασία των εργαζομένων από την αιθυλομερκαπτάνη. Επιπλέον, δεν προκύπτει επιβάρυνση προς το περιβάλλον ή γειτνιάζουσες εγκαταστάσεις, καθώς η συγκέντρωση είναι σε μηδαμινά επίπεδα.»*

Επίσης, αναφέρθηκε στον πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου της Καλαβασού ότι η συγκέντρωση της αιθυλομερκαπτάνης δεν παρακολουθείται σε τακτική βάση στα πλαίσια της περιβαλλοντικής διαχείρισης του έργου, κατά την φάση λειτουργίας του. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώθηκε και από την Διεύθυνση της εταιρείας.

Τέλος, όσο αφορά τις πρακτικές που υιοθετούνται από παρόμοιες μονάδες, ο επιθεωρητής του ΥΕΕΒ ήρθε σε επικοινωνία με την Διεύθυνση της εταιρείας VLPG LTD. Αναφέρθηκε ότι ο σχεδιασμός της μονάδας αποθήκευσης υγραερίου πραγματοποιήθηκε από οίκο συμβούλων από το εξωτερικό ο οποίος σχεδιάζει εγκαταστάσεις παρόμοιου είδους κατ' αποκλειστικότητα σε παγκόσμια κλίμακα. Επομένως, ο σχεδιασμός της συγκεκριμένης μονάδας (VLPG LTD) και τα εγκατεστημένα συστήματα αντιρρύπανσης δεν διαφέρουν από άλλες μονάδες του εξωτερικού.

ΘΕΜΑΤΑ

1. Σχετικά με τα παραγόμενα απόβλητα («πράσινα» απόβλητα και απόβλητα εκσκαφών κυρίως) από τις εργασίες κατασκευής της περίφραξης του Ενεργειακού Κέντρου Βασιλικού, ο επιθεωρητής του ΥΕΕΒ ήρθε σε επικοινωνία με την τεχνική Διευθύντρια της εργολήπτριας εταιρείας σχετικά με την διαχείριση των παραγόμενων αποβλήτων από τις εργασίες κατασκευής της περίφραξης του Ενεργειακού Κέντρου Βασιλικού. Παράλληλα δόθηκαν σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες για την ορθή περιβαλλοντική διαχείριση των παραγόμενων αποβλήτων.

Σχετικά, ο εργολάβος υπέδειξε στο Τμήμα Δημοσίων Έργων τεμάχιο εντός του ΕΚΒ και στα δυτικά της κοινότητας Μαρί για την προσωρινή αποθήκευση των παραγόμενων αποβλήτων έως την οριστική απομάκρυνσή τους (κυρίως κλαδέματα και απόβλητα εκσκαφών).

2. Κατά τις επισκέψεις του επιθεωρητή στην περιοχή του Ενεργειακού Κέντρου Βασιλικού εντοπίστηκε εντός της Ζώνης Προστασίας της Παραλίας και παραπλεύρως της προβλήτας της Σκύρα Βάσας, μέρος του μεταλλικού αγωγού μεταφοράς πετρελαίου που είχε απομακρυνθεί από την θαλάσσια περιοχή εξωτερικά του λιμένα Αρχιρόδον. Ο αγωγός θα πρέπει να απομακρυνθεί από το σημείο, ευθύνη του Τσιμεντοποιείου Βασιλικού. Επιπλέον, πριν την απομάκρυνσή του θα πρέπει να γίνει έλεγχος εάν υπάρχουν υπολείμματα καυσίμου στο εσωτερικό του και εφόσον υπάρχουν να ληφθούν τα κατάλληλα αντιρρυπαντικά μέτρα για την αποτροπή φαινομένων διαρροών στην παραλία και στην θάλασσα.

3. Το Τσιμεντοποιείο Βασιλικού πραγματοποιεί εργασίες σε τεμάχιο σε περιοχή βόρεια του Η/Σ της ΑΗΚ. Έχουν τοποθετηθεί οι κατάλληλες προειδοποιητικές ενημερωτικές πινακίδες για τους διερχόμενους οδηγούς όσο αφορά την πραγματοποίηση εργασιών και την διακίνηση βαρέων οχημάτων από την περιοχή.

4. Στο κεντρικό οδικό δίκτυο του Ενεργειακού Κέντρου Βασιλικού, πλησίον των εγκαταστάσεων του ΚΟΔΑΠ, εντοπίστηκε καθίζηση του οδοστρώματος, γεγονός που δύναται να προκαλέσει ατύχημα σε διερχόμενους οδηγούς. Η καθίζηση παρατηρείται στο μέσο του οδικού δικτύου, στο οποίο τα αυτοκίνητα αναπτύσσουν μεγάλες ταχύτητες. Έχουν τοποθετηθεί κώνοι στο σημείο όπου παρατηρήθηκε η καθίζηση στο οδόστρωμα για σκοπούς σήμανσης.

Παρόλα αυτά προτείνεται η τοποθέτηση φανών στο σημείο για προειδοποίηση των διερχόμενων οδηγών και κατά την διάρκεια της νύκτας.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει άμεσα να επιδιορθωθεί το σημείο αυτό όπου εντοπίστηκε το πρόβλημα από τον εργολάβο που ανέλαβε τις εργασίες κατασκευής του οδικού δικτύου του ΕΚΒ, με την εποπτεία του Τμήματος Δημοσίων Έργων.

Ο συντάξας


ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ-
ΜΗΧ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΑΡ. ΕΤΕΚ.. Α168814