


ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ – Οκτώβριος 2024

ΜΕΡΟΣ Α : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΑΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΥΕΕΒ /ΥΥ/ 01/ 2023
ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:	Παροχή υπηρεσιών για την στήριξη της λειτουργίας της Επιτροπής Επιτήρησης Ασφάλειας, Υγείας και Περιβάλλοντος της περιοχής Βασιλικού. Η παροχή υπηρεσιών αφορά το χρονικό διάστημα Μάιος 2024 – Απρίλιος 2025 και εντάσσεται στις κατηγορίες CPV 71000000, 71300000, 71310000, 71317200, 71317210, 71318000, 71700000, 71720000, 71731000, 71351700, 79710000, 79714000, 90700000, 90710000, 79420000.
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:	Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ :	Χουρδάκης Νικόλαος  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ- ΜΗΧ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡ.ΕΤΕΚ.. Α169814
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :	

ΜΕΡΟΣ Β : ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Εβδομαδιαίες Υπηρεσίες:

1^η εβδομάδα (30 Σεπτεμβρίου – 06 Οκτωβρίου)

Σκοπός των επισκέψεων του επιθεωρητή στην ευρύτερη περιοχή του Ενεργειακού Κέντρου κατά την χρονική περίοδο ήταν ο εντοπισμός τυχόν θεμάτων που αφορούν το περιβάλλον, την ασφάλεια και υγεία στην περιοχή.

Πραγματοποιήθηκαν δύο (2) επισκέψεις στην περιοχή του Ενεργειακού Κέντρου Βασιλικού.

2^η εβδομάδα (07 – 13 Οκτωβρίου)

Σκοπός των επισκέψεων του επιθεωρητή στην ευρύτερη περιοχή του Ενεργειακού Κέντρου κατά την χρονική περίοδο ήταν ο εντοπισμός τυχόν θεμάτων που αφορούν το περιβάλλον, την ασφάλεια και υγεία στην περιοχή.

Πραγματοποιήθηκαν δύο (2) επισκέψεις στην περιοχή του Ενεργειακού Κέντρου Βασιλικού.

3^η εβδομάδα (14 – 20 Οκτωβρίου)

Σκοπός των επισκέψεων του επιθεωρητή στην ευρύτερη περιοχή του Ενεργειακού Κέντρου κατά την χρονική περίοδο ήταν ο εντοπισμός τυχόν θεμάτων που αφορούν το περιβάλλον, την ασφάλεια και υγεία στην περιοχή.

Πραγματοποιήθηκαν δύο (2) επισκέψεις στην περιοχή του Ενεργειακού Κέντρου Βασιλικού.

4^η εβδομάδα (21 – 27 Οκτωβρίου)

Σκοπός των επισκέψεων του επιθεωρητή στην ευρύτερη περιοχή του Ενεργειακού Κέντρου κατά την χρονική περίοδο ήταν ο εντοπισμός τυχόν θεμάτων που αφορούν το περιβάλλον, την ασφάλεια και υγεία στην περιοχή.

Πραγματοποιήθηκαν δύο (2) επισκέψεις στην περιοχή του Ενεργειακού Κέντρου Βασιλικού.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ – ΘΕΜΑΤΑ – ΠΑΡΑΠΟΝΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ - ΠΑΡΑΠΟΝΑ

Δεν υπήρχε οποιοδήποτε παράπονο ή καταγγελία όσο αφορά την λειτουργία του Ενεργειακού Κέντρου Βασιλικού.

ΘΕΜΑΤΑ

1. Σχετικά με τμήμα του μεταλλικού αγωγού μεταφοράς πετρελαίου που εντοπίστηκε εντός της Ζώνης Προστασίας της Παραλίας και παραπλεύρως της προβλήτας της Σκύρα Βάσας, ο υπεύθυνος επί των περιβαλλοντικών θεμάτων του Τσιμεντοποιείου Βασιλικού ενημέρωσε, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής Ασφάλειας, Υγείας και Περιβάλλοντος του Ενεργειακού Κέντρου Βασιλικού ότι ο αγωγός θα απομακρυνθεί εντός των επόμενων ημερών από τον εργολάβο, μετά την λήψη των απαραίτητων αδειών από την Αρχή Λιμένων Κύπρου.

Σε συνέχεια, ο Επιθεωρητής του ΥΕΕΒ ενημερώθηκε σχετικά ότι η άδεια του εργολάβου, που έχει αναλάβει τις εργασίες απομάκρυνσης του αγωγού από τη θαλάσσια περιοχή, έχει λήξει και βρίσκεται σε διαδικασία ανανέωσης από την Αρχή Λιμένων. Ζητήθηκε, η κατ' εξαίρεση άδεια για τον τεμαχισμό και την απομάκρυνση του αγωγού που βρίσκεται στην ακτή από την ΑΛΚ, και αναμένεται απάντηση. Για το ζήτημα της καθυστέρησης των εργασιών απομάκρυνσης του αγωγού είναι ενήμερο και το Τμήμα Περιβάλλοντος.

Τη δεδομένη στιγμή, καθώς ο αγωγός είναι εκτεθειμένος στο εξωτερικό περιβάλλον, υπάρχει ο κίνδυνος διάρρηξής του είτε λόγω ατυχήματος, είτε από σκόπιμη ενέργεια και κρίνεται άμεση η διευθέτηση του ζητήματος.

Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο τμήμα του αγωγού είχε απομακρυνθεί από την θαλάσσια περιοχή εξωτερικά του λιμένα Αρχιρόδον, υπ' ευθύνη του Τσιμεντοποιείου Βασιλικού.

2. Σχετικά με την διάθεση των παραγόμενων αποβλήτων από τις εργασίες κατασκευής της περίφραξης του ΕΚΒ, Λειτουργός του Υπουργείου Ενέργειας, Βιομηχανίας και Εμπορίου έστειλε επιστολή προς τον επιβλέπων μηχανικό από το Τμήμα Δημοσίων Έργων ώστε να ενημερωθεί ο εργολάβος για την άμεση απομάκρυνση των κλαδεμάτων που έχουν προκύψει από τις εργασίες εκχέρσωσης για τις ανάγκες του έργου. Η συλλογή μεγάλων ποσοτήτων εύφλεκτων υλικών εντός του Ενεργειακού Κέντρου, όπως είναι τα κλαδέματα, συνιστούν μεγάλο κίνδυνο για πρόκληση πυρκαγιάς.

3. Όσο αφορά την διαδικασία της προσωρινής αποθήκευσης των παραγόμενων αποβλήτων από τις εργασίες κατασκευής της περίφραξης του ΕΚΒ, ο εργολάβος είχε υποδείξει στο Τμήμα Δημοσίων Έργων τεμάχιο εντός του ΕΚΒ και στα δυτικά της κοινότητας Μαρί έως την οριστική απομάκρυνσή τους (κυρίως κλαδέματα και απόβλητα εκσκαφών)

Συνυπολογίζοντας τη σχετική επιστολή που είχε σταλεί από Λειτουργό του ΥΕΕΒ για άμεση απομάκρυνση των κλαδεμάτων από την περιοχή, λόγω κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς, το Τμήμα Δημοσίων Έργων δεν έδωσε τη σχετική άδεια για προσωρινή αποθήκευση των κλαδεμάτων από τον εργολάβο στο εν λόγω τεμάχιο.

4. Κατά την διάρκεια των επισκέψεων του Επιθεωρητή του ΥΕΕΒ στην δυτική περιοχή εργασιών της περίφραξης εντοπίστηκαν και άλλα μεμονωμένα σημεία συλλογής κλαδεμάτων, εκτός από αυτό που έχει εντοπιστεί στα δυτικά της κοινότητας Μαρί. Η μη ελεγχόμενη και ανεξέλεγκτη αποθήκευση κλαδεμάτων σε διάφορα σημεία εντός του ΕΚΒ ελλοχεύει σοβαρό κίνδυνο για εκδήλωση πυρκαγιάς.

Δεδομένου ότι εντός του ΕΚΒ, υπάρχουν σημεία με πυκνή βλάστηση (από ακακίες κτλ) αλλά και λόγω του γεγονότος ότι διέρχονται υπόγειοι αγωγοί από την περιοχή κρίνεται άμεση η διευθέτηση του ζητήματος από τον εργολάβο.

5. Επιπλέον, υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία του Επιθεωρητή του ΥΕΕΒ με εκπρόσωπο του εργολάβου σχετικά με το ζήτημα της διαχείρισης των κλαδεμάτων. Επεξηγήθηκε αναλυτικά η προβλεπόμενη διαχείριση των παραγόμενων αποβλήτων και η ανάγκη άμεσης διευθέτησης του ζητήματος, λόγω των ευαίσθητων χρήσεων γης της περιοχής.

Σχετικά με την χρήση τεμαχιστήρα στο σημείο, αναφέρθηκε από τον Επιθεωρητή του ΥΕΕΒ ότι εφόσον δεν θα χρησιμοποιηθούν τα κλαδέματα για γεωργικούς σκοπούς, ως εδαφοβελτιωτικό και θα μεταφερθούν σε αδειοδοτημένη μονάδα διαχείρισης, δεν υπάρχει ανάγκη προεπεξεργασίας τους στην περιοχή. Επιπλέον, η χρήση του τεμαχιστήρα στο ΕΚΒ θα προκαλέσει επιπλέον οχλήσεις στην περιοχή, όπως έκλυση σκόνης, θορύβου ενώ θα κάνει και δυσκολότερη τη μεταφορά των κλαδεμάτων στη μονάδα διαχείρισης.

6. Σε συνέχεια της συνάντησης στο Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος που πραγματοποιήθηκε στις 01/08 μεταξύ της κας Υπουργού, των προέδρων των Κοινοτικών Συμβουλίων από τις εννέα κοινότητες της περιοχής του Βασιλικού και εκπροσώπους του ΤΑΥ, του Τμήματος Περιβάλλοντος και του ΥΕΕΒ, και στην οποία είχε τεθεί το θέμα των εργασιών της καθαριότητας της κοίτης του ποταμού από τη βλάστηση, ο Επιθεωρητής του ΥΕΕΒ πραγματοποίησε επίσκεψη στην κοίτη του ποταμού στην περιοχή της VLPG LTD.

Κατά την επίσκεψη στην περιοχή εντός της κοίτης διαπιστώθηκε:

- α. η ύπαρξη ογκώδων αποβλήτων που έχουν απορριφθεί παράνομα στην περιοχή
- β. η ύπαρξη πυκνής βλάστησης, κυρίως από ακακίες, η οποία συνιστά φραγμό σε ορισμένα σημεία της κοίτης.

Προτείνεται η κοινοποίηση της σχετικής έκθεσης του Επιθεωρητή του ΥΕΕΒ στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου, το ΤΕΕ και το ΤΑΥ για αξιολόγηση της κατάστασης με βάση τις δικές τους αρμοδιότητες.

7. Στα πλαίσια επισκέψεων του Επιθεωρητή στην περιοχή του Ενεργειακού Κέντρου Βασιλικού πραγματοποιήθηκε συνάντηση με την Κοινοτάρχη του Μαρί σχετικά με τυχόν οχλήσεις που προκαλούνται στους κατοίκους από τις εργασίες κατασκευής της περίφραξης του Ενεργειακού Κέντρου Βασιλικού, έτσι ώστε να ληφθούν έγκαιρα τα κατάλληλα μέτρα.

Η Κοινοτάρχη ανέφερε ότι το πρόβλημα που παρατηρείται κατά την διάρκεια των εργασιών είναι η εναπόθεση από τον εργολάβο αποβλήτων εκσκαφών σε γεωργικά τεμάχια, όμορα της περίφραξης, με αποτέλεσμα τη δεδομένη στιγμή οι γεωργοί να μην μπορούν να πραγματοποιήσουν τις γεωργικές εργασίες της εποχής (σπορά κτλ).

8. Στα πλαίσια επισκέψεων του Επιθεωρητή στην περιοχή του ΕΚΒ και σε συνέχεια της αναφοράς που πραγματοποιήθηκε από την Κοινοτάρχη του Μαρί σχετικά με την εναπόθεση από τον εργολάβο αποβλήτων εκσκαφών σε γεωργικά τεμάχια πραγματοποιήθηκε αυτοψία στην περιοχή εργασιών ανέγερσης της περίφραξης του Ενεργειακού Κέντρου Βασιλικού.

Εντοπίστηκαν σε δύο περιοχές, στη δυτική μεριά της περιοχής εργασιών και προς τον Η/Σ Βασιλικού (Α' Φάση), σωροί αδρανών υλικών εντός γεωργικών τεμαχίων. Παρομοίως εντοπίστηκε εναπόθεση αδρανών εντός γεωργικών τεμαχίων και στη Β' Φάση των εργασιών, σε περιοχή νότια της κοινότητας Μαρί.

Καθώς τα τεμάχια είναι ιδιωτικά τίθεται το ζήτημα της συγκατάθεσης των ιδιοκτητών για την εναπόθεση των υλικών αυτών σε αυτά.

Ενημερώθηκε σχετικά για το ζήτημα αυτό Επιθεωρητής του Τμήματος Δημοσίων Έργων, όπου πραγματοποιήθηκε μαζί του επίσκεψη στην περιοχή εργασιών την Πέμπτη 24/10.

Επιπλέον, ο Επιθεωρητής του Τμήματος Δημοσίων Έργων σχετικά ανέφερε ότι οι ποσότητες των αδρανών υλικών στην περιοχή του Η/Σ Βασιλικού είναι αποχαρακτηρισμένα από απόβλητα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε άλλα έργα ή επιχωματώσεις στην περιοχή.

Ο συντάξας


ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ-
ΜΗΧ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΑΡ. ΕΤΕΚ.: Α168814